

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
2026/2027гг.

г. Кушва
(место составления акта)

« 10 » сентября 2026 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации Кушвинского муниципального округа от 13.05.2026 № 750 «Об организации работы по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов на территории Кушвинского муниципального округа», в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Кушвинского муниципального округа от 29.05.2026, утверждённой первым заместителем Главы Кушвинского муниципального округа И.В. Комаровым,
с 09.09.2026 г.
по 10.09.2026 г.

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду:

**ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«БАРАНЧИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА РЫЖОВА» (ИНН6620003034)**

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

- 624315, Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский, улица Коммуны, здание 4.
- 624300, Свердловская область, город Кушва, улица Маяковского, здание 13.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
624315, Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский, улица Коммуны, здание 4	Готов (индекс – 0,954)
624300, Свердловская область, город Кушва, улица Маяковского, здание 13	Готово (индекс – 0,961)

- Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:


Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ	Готово (индекс – 0,9575)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"БАРАНЧИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВИЧА
РЫЖОВА" (ИНН 6620003034)

Приложения:

1. Брн Коммуны, 4_2857526_2026-09-09_Оценочный лист редакция ЕТО signed;
2. Маяковского, 13_2863876_2026-09-10_Оценочный лист редакция ЕТО signed;
3. Перечень замечаний к выполнению требований по обеспечению готовности БЭМТ.


Председатель комиссии:



И.В. Комаров
(подпись, расшифровка подписи)


Заместитель председателя
комиссии:


А.А. Шурыгин
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:


С.В. Орлова
(подпись, расшифровка подписи)



А.А. Черных
(подпись, расшифровка подписи)


Е.Г. Куценко
(подпись, расшифровка подписи)


В.В. Коротаев
(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

10» 09 2026г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя
(его уполномоченного представителя) в отношении
которого проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду)